



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-т Ленина, д.40. г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №13-16/164

300723, Тульская обл. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.20-а  
(место составления)

07 июня 2017 г.  
(дата составления)

Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательного школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова (МКОУ «СОШ № 7»)

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Наталья Ивановна Ларюшкина (приказ № 146-к от 23.08.11 г.)

(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною) Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей Савенков С.С.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно распоряжения от 22.05.2017 № 1-833-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательного школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова (МКОУ «СОШ № 7»)

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области (промышленной безопасности, электроэнергетики, безопасности гидротехнических сооружений)

В присутствии Сулэ Светланы Николаевны – деопроизводитель на основании приказа 16-к от 22.09.16 г. (ответственный за электрохозяйство на основании приказа №112 от 12.09.16 г.)

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Порядок хранения технической документации не определен.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.