

| | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|----------------|
| | четвертая группа до 1000 В.) Отстранить зам. Директора по АХЧ Сызранцеву Е. | п.п. 1.2.7 | | |
| 15 | Электротехнологический персонал не прошел проверку знаний по электробезопасности и не имеет соответствующую группу по электробезопасности для выполнения производственных операций. Отстранить электротехнологический персонал учреждения, так например: техник – Зименин А.И. (должна быть II гр. по электробезопасности). | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п. 1.4.3 | Устранить выявленное нарушение | До 07.06.18 г. |
| 16 | Ответственный за электрохозяйство (Сулз С.Н. - делопроизводитель) не прошла проверку знаний по эл.безопасности. (должна быть четвертая группа до 1000 В.) | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.2.7; 1.4.3. | Устранить выявленное нарушение | До 07.06.18 г. |
| 17 | Помещение ВРУ-0,4 кВ находится в технически неисправном состоянии: - полы и стены помещения разрушены; - со стен и потолка осыпается штукатурка. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п. 1.2.2 Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н: п.1.3 | Устранить выявленное нарушение | До 07.06.18 г. |
| 18 | На дверях помещения ВРУ-0,4 кВ отсутствуют | Правила технической эксплуатации электроустановок | Устранить выявленное нарушение | До 01.08.17 г. |