

	предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Отсутствуют диспетчерские наименования.	потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п.2.2.20		
19	Электороустановки и электрооборудование учреждения эксплуатируются с истекшим сроком службы с 1975 г. техническое освидетельствование не проводилось (так например: электропроводка и т.д.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.6.7	Устранить выявленное нарушение	До 07.06.18 г.


На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ; статьи 21, пункта 2, статьи 14, пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: статья 8, статья 11, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401, руководителю (представителю) юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательного школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова (МКОУ «СОШ № 7»)

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдали:

Савенков С.С.

(Ф.И.О.)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Законный представитель юридического лица

МКОУ «СОШ № 7» директор

Наталья Ивановна Ларюшкина (приказ № 146-к от 23.08.11 г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



07.06.2017 г.

Ларюшкина
(подпись)