

		п.1.8.1		
2	Отсутствуют следующие журналы: - учета работ по нарядам и распоряжениям - журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок. - журнал учета эл.оборудования (с паспортами и сертификатами на основное электрооборудование).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 №4145 п.1.8.2	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
3	На рабочем месте оперативного персонала не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:п.п 1.8.9	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
4	Отсутствует ремонтный журнал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.п.1.6.14	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
5	Нет распоряжения руководителя организации или структурного подразделения, определяющего вид оперативного обслуживания электроустановок, количество работников из числа оперативного персонала в смене.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 1.7.2. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н: п. 3.2.	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.