

6	Отсутствуют списки работников: - имеющих право выполнять оперативные переключения. - имеющих право выдавать наряд и отдавать распоряжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. №4145 п.1.8.2	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
7	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации отсутствует.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 №4145 п.1.8.2	Устранить выявленное нарушение	До 01.08.17 г.
8	Нормы комплектования средств защиты от поражения электрическим током не соответствует требованиям Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, так например: - изолирующие клещи; - два комплекта указателей - монтерский инструмент	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261: Приложение 8	Устранить выявленное нарушение	До 31.10.17 г.
9	Диэлектрические перчатки №1 не прошли периодических испытаний 1 раз в 6 месяцев.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145 п.1.7.3  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	Устранить выявленное нарушение	До 31.10.17 г.